



Préfecture de HAUTES-ALPES
ARS PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
Délégation Départementale des Hautes-Alpes
Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Edité le 1 août 2022

EYGLIERS (MAIRIE D')

Immeuble les Blanches

05600 EYGLIERS

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

ADDUCTION EYGLIERS (D')

| --- | Type | Code | Nom | Prélevé le : | |
|-------------------------|------|---------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Prélèvement | | 00120661 | | lundi 11 juillet 2022 à 08h31 | |
| Installation | TTP | 001833 | LES ISCLES | | par : LSEHL CORALINE TARDY |
| Point de surveillance | P | 0000002945 | POMPAGE DES ISCLES (P) | | |
| Localisation exacte | | | robinet de prélèvement | | Type visite : RP |
| Commune | | | EYGLIERS | | |
| Référence laboratoire : | | LSE2207-50956 | | | Type analyse : B4 |

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00120661)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général et par délégation
 Le technicien sanitaire

VOUTIER Laurence

| Mesure de terrain : | Résultats | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|--|------------------------------|--------------------|------------|-----------------------|------------|
| | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL | | | | | |
| | <i>Résultats</i> | | | | |
| Température de l'air | 17,5 °C | | | | |
| Température de l'eau | 10,3 °C | | | | 25,00 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | | | | | |
| | <i>Résultats</i> | | | | |
| pH | 7,8 unité pH | | | 6,50 | 9,00 |
| RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION | | | | | |
| | <i>Résultats</i> | | | | |
| Chlore libre | <0,03 mg(Cl ₂)/L | | | | |
| Chlore total | <0,03 mg(Cl ₂)/L | | | | |

Analyse laboratoire :

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type de l'analyse : B4

Code SISE de l'analyse : 00128247

Référence laboratoire : LSE2207-50956

| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Résultats | unité | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|--------------------------------|-----------|-----------|--------------------|------------|-----------------------|------------|
| | | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | n/(100mL) | | | | 0 |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | n/(100mL) | | 0 | | |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | n/(100mL) | | 0 | | |