

Agence régionale de santé (ARS) PROVENCE ALPES COTE D AZUR
Unité départementale – HAUTES-ALPES
Téléphone : 0413558611
Courriel : ars-paca-dt05-sante-environnement@ars.sante.fr

Affaire Suivie par : François AUBERIC
Référence : Alerte n°6490
Date d'émission: 06/12/2023

**Contrôle sanitaire de la qualité de l'eau
EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE
ADDUCTION D'EAU POTABLE**

Prévu par le code de la santé publique

ALERTE SUR LA QUALITE DE L'EAU

IDENTIFICATION DU PRELEVEMENT

Commune : EYGLIERS
Localisation : HÔTEL LACOUR
Point de surveillance : 0050000004660
Installation : EYGLIERS (D') (UDI 005001018)
Date et heure de prélèvement : 04/12/2023
Motif de prélèvement : CONTROLE COMPLEMENTAIRE ARS

Présence de bactéries coliformes. Ces bactéries sont naturellement présentes dans le sol, leur présence peut s'expliquer par un lessivage des sols lors d'un orage, une mauvaise filtration de l'eau captée, la présence de fuites sur le réseau, stagnation prolongée dans le réseau.

En l'absence de traitement de désinfection (ou d'un dysfonctionnement du traitement en place), dans un premier temps, afin de désinfecter le réseau, il peut être envisagé d'introduire une dose de chlore bien homogénéisée dans le réservoir (eau de javel à usage ménager sans parfum) à raison de :

- soit 1 berlingot de moins de 3 mois (250 ml à 9,6 % de chlore actif soit 36° Chlorométrique) pour 100 m³ ;
- soit 1,5 litre d'une solution (de moins de 6 mois) à 2,6% de chlore actif, soit 9° chlorométrique pour 100 m³.

Vous voudrez bien me tenir informé des mesures prises. De nouveaux contrôles seront effectués à notre initiative, afin de vérifier l'efficacité des mesures correctives prises.

L'Agence régionale de santé procédera à de nouveaux prélèvements.

A noter que le réservoir de Montdauphin n'alimente pas le réseau d'Eygliers actuellement car il est vidangé.

RESULTATS D'ANALYSES

Bactériologie - Non-conformité à une référence de qualité

Paramètre	Résultat	Unité	Norme mini	Norme maxi
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	10	n/(100mL)		0.000000

POUR INFORMATION :

DESTINATAIRES DE L'ALERTE :

- EYGLIERS (MAIRIE) : mairie@eygliers.fr